ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г. Действителен до 10 октября 2017г.
Дата включения в реестр 04.03.2014г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3746 П
от 28 апреля 2016г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казённое предприятие «Бесплемяновский» Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района
Волгоградская область, Урюпинский район, х. Бесплемяновский, пер. Административный,1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 26 апреля 2016 14 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 26 апреля 2016 16 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 26 апреля 2016 - 27 апреля 2016

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГООТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Муниципальное казённое предприятие «Бесплемяновский» Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградская область, Урюпинский район, х. Бесплемяновский, пер. Административный,1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (образца): Водоразборная колонка, х.Бесплемяновский
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 3746 5.П.1

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене, в присутствии представителя объекта Киреева В.П.,директора МКП.
Акт отбора проб № 599. Договор № 343 от 06.02.2016г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.В.Осипенко

Руководитель(заместитель) ИЛ: С.В.Милашова
М.П.

Код образца (пробы)	АР 3746 5.П.1.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 528	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	ГОСТ 31942-2012
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	

Испытания проводили:

Должность	Подпись	ФИО
Врач бактериолог		Е.В. Сафонова

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.